

Отдел надзорной деятельности г. Туймазы и Туймазинского района Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Туймазы
(место составления акта)

« 19 » ноября 2012 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 212**

По адресу / адресам: Республика Башкортостан, Туймазинский район г. Туймазы ул. 70 лет Октября д.9В

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 212 от 22.10.2012 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты – здание (сооружения) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (правообладатель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" ноября 2012 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г. Туймазы и Туймазинского района УНД ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы Соболева Т.П. «14» ноября 2012 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Туймазы и Туймазинского района по пожарному надзору Тухватшина Альфия Маликовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы Соболева Т.П

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и требования которого нарушены	Лица на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Двери склада, кладовых, электрощитовых	п. 8.4, табл. 2 СНиП	Директор

Соболева Т.П.

	библиотеки, не соответствуют требуемой степени огнестойкости (требуемый предел огнестойкости не менее 0.75 ч., заполнение проемов второго типа EI 30). Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах является лицензируемым видом деятельности (не выполнен п.2 предписания)	21-01-97*; п. 4.7 СНИП II-A.5-70; п. 2 Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
2	Несущие элементы планшета сцены актового зала, расположенного на 2-м этаже здания школы, выполнены из горючих материалов, не пропитаны огнезащитным составом (не выполнен п.3 предписания)	п.108 Правил противопожарного режима п. 7.12-7.13, табл 4, 5 СНИП 21-01-97*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
3	Двери лестничных клеток, не оборудованы устройствами самозакрывания (доводчиками), с уплотнениями в притворах (не выполнен п.4 предписания)	П. 7.17 СНИП 21-01-97*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
4	Стулья и их звенья в актовом зале не имеют устройств крепления к полу, либо устройств предотвращающих их опрокидывание или сдвигку (не выполнен п.6 предписания)	п.107 Правил противопожарного режима п.5.30 СНИП 31-06-2009	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
5	Двери выхода на чердак не соответствуют требуемой степени огнестойкости (требуемый предел огнестойкости не менее 0.75 ч., заполнение проемов второго типа EI 30 (не выполнен п.7 предписания)	п.8.4 СНИП 21-01-97*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
6	В каждом отсеке подвального этажа не предусмотрено не менее 2-х люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. Площадь такого отсека должна быть не более 700 кв.м. (не выполнен п.9 предписания)	п.1.12 СНИП 2.08.02.89*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
7	Отсутствует система оповещения СОУЛ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в здании СОШ (не выполнен п.14 предписания)	п.7 табл. 2 п.5.1 НПБ 104-03 НПБ 104-03	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
Вновь выявленные нарушения			
8	В здании школы над дверьми запасных эвакуационных выходов не предусмотрены световые указатели "Выход"(столовая, младший блок, малый спорт-зал, актовый зал)	Таблицы 1, 2 НПБ 104-03; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
9	Труба противопожарного водопровода ВПК, расположенного в помещении столовой выполнена из пластмассовых материалов, не имеющих сертификатов на материал трубы.	п.10.1 СНИП 2.04.01-85*п.55 Правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
10	Коридор младшего блока на 1-м этаже, не имеющий оконных проемов, не оборудован аварийным освещением	П.7.62 СНИП 23-05-95	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
11	В полу на путях эвакуации к запасному выходу из малого спорт-зала имеются препятствия в виде труб отопления	П.33,36 правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
12	Высота эвакуационного выхода из малого спорт-зала менее 1.9 м (1,87м), ширина менее 1,2м (0,77м)	п.6.16 СНИП 21-01-97*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы

13	Высота перил лестничных маршей младшего блока менее 1,2 м (0,84м)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ п. 1.92* СНИП 2.08.02-89*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
14	Двери лестничных клеток младшего блока не выполнены самозакрывающимися устройствами с уплотнениями в притворах.	п.6.18 СНИП 21-01-97*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
15	Ширина эвакуационного выхода из коридора младшего блока в коридор старшего блока составляет менее 1,2м (0,84м)	п.6.16 СНИП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
16	Фотолюминесцентные эвакуационные системы (ФЭС) имеющиеся в здании (знаки безопасности, планы эвакуации, знаки пожарного оборудования) не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	ГОСТ Р 12.2.143-2009; Постановление Правительства РФ №1225 от 30.12.2011 г. п.7 Правил противопожарного режима в РФ	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
17	У основного входа в здание при высоте лестницы более 45 см отсутствуют ограждения с перилами	П.6.28 СНИП 21-01-97*	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
18	В переходе между корпусом здания, предусмотренного для младших классов и корпусом здания для старших классов, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа (требуемый предел огнестойкости не менее 0.75 ч., заполнение проемов второго типа EI 30). Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах является лицензируемым видом деятельности	1.15*СНИП 2.08.02-89* ; табл. 2 СНИП 21-01-97*; п. 4.7 СНИП П-А.5-70; п. 2 Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы
19	В здании школы отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	НПБ 110-03 табл.1 п.9 НПБ 104-03 табл.2	Директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание по устранению требований пожарной безопасности № 56/01/29 от 23.05. 2011 г.
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Туймазы и Туймазинского района по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по РБ ст. лейтенант внутренней службы Тухватшина А.М.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ СОШ №2 г. Туймазы Соболева Т.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » ноября 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)