

г. Туймазы  
(место составления акта)

« 19 » ноября 20 13 г.  
(дата составления акта)  
11 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 252**

По адресу /адресам: Республика Башкортостан, Туймазинский район г. Туймазы ул. 70 лет Октября, д.9В

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 252 от 01.11.2013 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты – здание (сооружения) – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г. Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 13 " ноября 2013 г. с 15 час. 00 мин. по " 19 " ноября 2013 г. 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г. Туймазы и Туймазинского района УНД ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Соболева Татьяна Петровна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

«5» ноября 2013 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Туймазы и Туймазинского района по пожарному надзору Тухватшина Альфия маликовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы Соболева Т.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Лица на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	Двери склада, кладовых не соответствуют требуемой степени огнестойкости (требуемый предел огнестойкости не менее 0.75 ч., заполнение проемов второго типа EI 30). Монтаж, техническое обслуживание	п. 8.4, табл. 2 СНиП 21-01-97*; Постановление Правительства РФ	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор

	и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах является лицензируемым видом деятельности	от 30.12.2011 г. № 1225	Соболева Т.П.
2	Руководителем не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки, выставочного оборудования т.д. огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и сроком ее действия. Проверка качества огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2-х раз в год. Эффективность средств огнезащиты, должна оцениваться посредством испытаний для определения пределов огнестойкости строительных конструкций	п. 108 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 7.12-7.13, табл 4, 5 СНИП 21-01-97*	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
3	В каждом отсеке подвального этажа не предусмотрено не менее 2-х люков или окон шириной 0,9 м и высотой 1,2 м. Площадь такого отсека должна быть не более 700 кв.м.	п.1.12 СНИП 2.08.02.89*; п. 7.4.2 СНИП 31-01-2003	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
4	Отсутствует СОУЛ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) в здании школы	п.7 табл. 2 п.5.1 НПБ 104-03	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
5	Труба противопожарного водопровода ВПК, расположенного в помещении столовой выполнена из пластмассовых материалов, не имеющих технической документации на материал трубы.	Ст.133 Ф3 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
6	Коридор младшего блока на 1-м этаже, не имеющий оконных проемов, служащий для эвакуации 50 и более человек не оборудован аварийным освещением	п.7.74 СНИП 23-05-95	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
7	Ширина двери эвакуационного выхода из малого спортзала менее 1,2м (по факту 0,77м)	п.6.16 СНИП 21-01-97*	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
8	Двери лестничных клеток, ведущие в поэтажные коридоры, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (установленные уплотнители не обеспечивают дымогазонепроницаемость). Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	п. 6.18 СНИП 21-01-97*; пп д) п. 23 Правил противопожарного режима РФ утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390; п. 4.15 СНИП 2.01.02-85*; п. 4.7 СНИП П-2-80; п. 3.1 примечание 1	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.

		СНиП II-A.5-70	
9	Ширина дверного проема эвакуационного выхода из коридора младшего блока в коридор старшего блока менее 1,2м (по факту 0,84м)	п.6.16 СНиП 21-01-97*	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
10	В здании школы не выполнены фотолюминесцентные эвакуационные системы (ФЭС) и элементы системы, предназначенные для обеспечения безопасного выхода людей из аварийных зон	п. 6.1.4, 6.2.6 ГОСТ Р 12.4.026-2001; ГОСТ Р 12.2.143-2009; ст. 4, ст. 6, п. 3 ч. 1 ст. 144 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 г. № 304-р; Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225.	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
11	В переходе между корпусом здания, предусмотренного для младших классов и корпусом здания для старших классов, отсутствует противопожарная дверь 2-го типа (требуемый предел огнестойкости не менее 0,75 ч., заполнение проемов второго типа EI 30). Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах является лицензируемым видом деятельности	табл. 2 СНиП 21-01-97*; п. 2 Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
12	В здании школы отсутствует система автоматической пожарной сигнализации на 2,3 этажах здания	табл.1 п.9 НПБ 110-03	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
13	Вентиляционные отверстия (шахты) не очищены от скопления пыли, горючего мусора с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раз в год	п.50 Правила противопожарного режима в РФ Постановление № 390 от 25.04.2012 г;	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
14	Высота ограждений лестниц, на лестничной клетке в актовом зале менее 1,2 м. (по факту 0,62) Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.	п. 33 Правила противопожарного режима в РФ Постановление № 390 от 25.04.2012 г; п. 1.92* СНиП 2.08.02-89*; п. 5.12 СНиП 31-06-2009	МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
15	Руководителем организации не обеспечена установка на	п. 20	МБОУ СОШ

дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 105-03	№ 8 г. Туймазы; директор Соболева Т.П.
---	--	--

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнено предписание № 212/01/125 от 15 ноября 2012 года
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

*[Handwritten signature]*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Туймазы и Туймазинского района по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по РБ ст. лейтенант внутренней службы Тухватшина Альфия Маликовна



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \* директор ООО ССМ «В» г. Туймазы Соболева Т.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » ноября 2013 г.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)